



PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

POSLOVNO PODRUČJE POSIT

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA EBN 35048

Naš znak: M.N-C 4.3.

EBN: 35048

Datum: 11.11.2022.

Vrsta postupka nabave: Otvoreni postupak nabave

1. PODACI O PREDMETU NABAVE

Red. broj	Opis predmeta nabave	Jedinica mjere	Količina
1.	klima uređaj, prema specifikaciji u prilogu	kom	2
	ponudu sastaviti s troškovima ugradnje lokacije ugradnje aparata: kolodvor Lička Jesenica i kolodvor Perušić ugradnju aparata treba izvesti u roku od 20 dana nakon primanja narudžbenice Ponuditelj je dužan, kao prilog ponudi, dostaviti potpunu tehničku dokumentacija aparata iz ponude		

Osoba zadužena za kontakt: Martin Zajšek 098 218 884; martin.zajsek@prg.hr

2. SADRŽAJ PONUDE:

PONUĐA treba sadržavati:

1. Jedinичne cijene bez PDV-a , fca
2. Ukupnu vrijednost ponude
3. Rok isporuke
4. Uvjete i način plaćanja – **odgoda 30 dana**
5. Opciju ponude (ne kraću od 60 dana)

3. NAČIN I ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Rok za dostavu ponuda je do **16.11.2022.** god. do **12:05 sati** na mail adresu

mladen.novak-coric@prg.hr

Ponude koje ne sadrže tražene podatke i one pristigle nakon roka bez obzira na način dostave navedenog ovim upitom neće se uzeti u razmatranje.

Na ovaj postupak ne primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi. Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda sa stajališta Naručitelja.

Za odabir ponude je dovoljna jedna (1) pristigla ponuda, koja udovoljava svim traženim zahtjevima i uvjetima naručitelja.

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 63.898.200,00 kn.

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115

Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301, 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA KLIMA UREĐAJE ZA SS KONTEJNERE

Vanjska jedinica u izvedbi toplinske pumpe, serije POWER INVERTER, namijenjena za vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim hermetičkim inverterskim kompresorom, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalan rad. Vanjske jedinice je moguće spojiti sa 1 ili 2 unutarnje jedinice, ovisno o uređaju, koje rade u jednoj regulacijskoj zoni.

(Hlađenje 6,9 kW ili više, dimenzije (VxŠxD): max 1000x1000x400, težina: max 100 kg, razina buke: max 70 dB, rashladno sredstvo: R32, trofazna - zbog rasterećenja faza na uređaju).

Unutarnja zidna jedinica inverter sustava grijanja/hlađenja, opremljena s izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.

(Hlađenje 6,9 kW ili više, dimenzije (VxŠxD): max 300x1500x700 mm, težina: max 50 kg, razina buke: max 60 dB, rashladno sredstvo: R32, daljinski upravljač).

Sastavio: Martin Zajšek, dipl.ing.

